

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Татарстан (Татарстан)"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" в
Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Сеченова, д.13 а
Телефон: (843) 221-79-69, факс (843) 221-90-87
423458, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Грибоедова, 10
ОКПО 76303186, ОГРН 1051640018582, ИНН/КПП 1660077474/164431001
Телефон: 45-20-68, факс (8553)45-20-71
423520, Республика Татарстан, г. Заинск, ул. Комсомольская, 50
Телефон, факс: 7-22-75

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.510855

Дата внесения в реестр: 15.10.2015г.



Куянова В.А.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 11701.3 от 14.09.2017

Наименование пробы (образца):

вода из арт. скважины № 31/01 н.п. Сарсаз Багряж

Тара, упаковка: стерильная ёмкость

Код пробы (образца):

2.17.11701.3.П

Наименование и юридический адрес заказчика:

Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис"

423520, Республика Татарстан, Заинский район, г. Заинск, ул. Ульянова, 61

Основание для отбора:

договор № 100 от 11.01.2017 г.

Цель отбора (проведение исследований/испытаний):

Производственный контроль

Место отбора пробы (образца):

ООО "Теплосервис" - арт.скважина № 31/01

Республика Татарстан, Заинский район, н.п. Сарсаз Багряж

Район:

Заинский

НД на метод отбора пробы (образца):

ГОСТ 31942-12

Количество (объем) пробы для испытаний:

0,5 л.

Дата и время отбора пробы (образца):

12.09.2017 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

12.09.2017 13 ч. 00 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник санитарного врача: Р. И. Зотова

Сопроводительный документ:

акт отбора проб № 1031 от 12.09.2017 г.

Условия транспортировки:

автотранспорт

Условия хранения:

изотермическая охлаждаемая сумка

Нормативный документ, устанавливающий требования:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"


Дополнительные сведения:

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол № 11701.3 от 14.09.2017

Код образца (пробы): 2.17.11701.3.П

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	Не обнаружено	от 0 до 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Биолог Ханнанова Л.И.					

Ответственный за оформление объединенного протокола:
инженер Бариева Е.В.


Выводы:

Результат пробы воды по исследованным показателям соответствует требованиям НД:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по общей гигиене



И.М. Вахитов

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!
Протокол № 11701.3 от 14.09.2017

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Татарстан (Татарстан)"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" в

Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Сеченова, д.13 а

Телефон: (843) 221-79-69, факс (843) 221-90-87

423458, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Грибоедова, 10

ОКПО 76303186, ОГРН 1051640018582, ИНН/КПП 1660077474/164431001

Телефон: 45-20-68. факс (8553)45-20-71

423520, Республика Татарстан, г. Заинск, ул. Комсомольская, 50

Телефон, факс: 7-22-75

Аттестат аккредитации:

№ РОСС RU.0001.510855

Дата внесения в реестр: 15.10.2015г.



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Куянова В.А.

(подпись)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 11702.3 от 14.09.2017

Наименование пробы (образца):

вода из арт. скважины № 31/02 н.п. Сарсаз Багряж

Тара, упаковка: стерильная ёмкость

Код пробы (образца):

2.17.11702.3.П

Наименование и юридический адрес заказчика:

Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис"

423520, Республика Татарстан, Заинский район, г. Заинск, ул. Ульянова, 61

Основание для отбора:

договор № 100 от 11.01.2017 г.

Цель отбора (проведение исследований/испытаний):

Производственный контроль

Место отбора пробы (образца):

ООО "Теплосервис" - арт.скважина № 31/02

Республика Татарстан, Заинский район, н.п. Сарсаз Багряж

Район:

Заинский

НД на метод отбора пробы (образца):

ГОСТ 31942-12

Количество (объем) пробы для испытаний:

0,5 л.

Дата и время отбора пробы (образца):

12.09.2017 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

12.09.2017 13 ч. 00 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник санитарного врача: Р. И. Зотова

Сопроводительный документ:

акт отбора проб № 1031 от 12.09.2017 г.

Условия транспортировки:

автотранспорт

Условия хранения:

изотермическая охлаждаемая сумка

Нормативный документ, устанавливающий требования:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"


Дополнительные сведения:

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол № 11702.3 от 14.09.2017

Код образца (пробы): 2.17.11702.3.П

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	Не обнаружено	от 0 до 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Биолог Ханнанова Л.И.					

Ответственный за оформление объединенного протокола:
инженер Бариева Е.В.


Выводы:

Результат пробы воды по исследованным показателям соответствует требованиям НД: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по общей гигиене



И.М. Вахитов

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол № 11702.3 от 14.09.2017