

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)

Альметьевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
(Альметьевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)

Испытательный лабораторный центр
420061, г. Казань, ул. Сеченова, д. 13а, тел. (843) 221-90-03, факс (843) 221-90-87
ИНН КПП 1660077474 166001001
423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Грибоедова, д. 10, Литера А, Литера Б
тел. (8553) 45-20-77, факс (8553) 45-20-71, fguz_almet@tatar.ru
ИНН КПП 1660077474 164443001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
РОСС.RU.0001.510855
Дата внесения сведений в реестр:
15.10.2015

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя ИЛЦ

(подпись)

19.07.2022

(дата)

Шкурко Л.С.
(ФИО)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 17729.22.А от 19.07.2022

Наименование образца испытаний: *Вода подземных источников I класса – вода
питьевая из артезианской скважины № 29 01 в п.п. Тюгеевка*

Идентификация объекта испытаний: (для образцов продукции)

Документ, в соответствии с которым изготовлена (получена) продукция

Дата изготовления

Объем партии

Номер партии

Гара, упаковка *стерильная стеклянная бутылка*

Изготовитель

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.), юридический адрес)

Дополнительные сведения о пробе (образце продукции), др.:

Код пробы (образца) 217729.22.А

Заказчик: *Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис" ИНН
1647013601 ОГРН 1081687060983*

Юридический адрес: 423520, Республика Татарстан, Заинский район, г. Заинск, Ульянова, 61

Фактический адрес: 423520, Республика Татарстан, Заинский район, г. Заинск, Ульянова, 61

Основание для отбора *Договор № 1 от 29.11.2021*

Цель отбора *проведение испытаний по Производственный контроль*

Место отбора пробы (образца) *Артезианская скважина в п. Тюгеевка, Республика
Татарстан, Заинский район.*

(наименование, фактический адрес, юридический адрес)

НД на метод отбора пробы (образца) *ГОСТ 31942-2012*

Количество (объем) пробы для испытаний *0,5 л*

Дата и время отбора пробы (образца) *05.07.2022 10:10*

Дата и время доставки пробы (образца) *05.07.2022 15:20*

Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности *05.07.2022 - 19.07.2022*

Сотрудник, отобравший/принявший пробы *Помощник врача по гигиене труда
Зотова Р. И.*

(должность, ФИО)

**Сопроводительный документ (акт отбора проб, протокол отбора проб, акт
приема проб)** *Акт отбора проб № 21/51 от 05.07.2022*

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ.
протокол от 19.07.2022 № 17729.22.А

Стр. 1 из 2

Микробиологические испытания

Дата начала исследования: 05.07.2022

Дата окончания исследования: 06.07.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний погрешность** (неопределенность)**	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	ИД на методы исследований*
Код пробы: 2.17729.22.А, Рег. № 17729 - Вода подземных источников 1 класса – вода питьевая из артезианской скважины № 29 01 в н.п. Тюгеевка					
1	Общее микробное число: ОМЧ	д	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменением и дополнением МУК 4.2.2794-10), п 8.1
2	Общие колиформные бактерии: ОКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ /100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменением и дополнением МУК 4.2.2794-10), п 8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии: ТКБ	Не обнаружено	не нормируется	КОЕ /100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменением и дополнением МУК 4.2.2794-10), п 8.2

* при наличии в ИД нескольких методик требуется указание № раздела

** при наличии требований в ИД

Мнение и интерпретация:

Дополнительные сведения:***

***- заполняется при необходимости, раздел может быть исключен

Нормативный документ, устанавливающий требования

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

№ п/п	Наименование средства измерения заводской номер	Инвентарный №, год ввода в эксплуатацию	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат лабораторный	№0454218, 2018	№64	02.02.2023
2	Прибор вакуумного фильтрования	№9162, 2018	№14	13.04.2023

****- заполняется при необходимости

Ответственный за оформление объединенного протокола:

инженер
(должность)

Мустафина Ф.Р.
(ФИО)

(подпись)

Конец протокола

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ.